

表 A.0.3 监 理 通 知 单

工程名称: 雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号: LZGF-JLTZD-007

致: 武汉新阳电力工程有限公司(施工单位)

抄送: 镇江大益新能源工程有限公司(承包单位)

雷州英利光伏电力开发有限公司(建设单位)

事由: 关于光伏支架质量相关事宜

内容:

经监理、业主现场检查发现:

20MW 光伏区内部分支架有腐蚀现象(多处出现雪花斑), 现要求武汉新阳电力工程有限公司联系支架生产厂家, 拿出合理方案进行处理, 确保 25 年使用周期。

针对以上问题, 武汉新阳电力工程有限公司抓紧时间与支架厂家对接, 对于有问题的支架进行处理, 确保支架使用年限。

后附相片

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师(签字):

日

期:

2020.03.07

责任单位签收:

已收厂家联系予以解决。

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

日

期:

2020.3.10

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。



扫描全能王 创建

相片一：



相片二：



相片三：

