

监理通知单

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDYGFFPX-2-851-5-4-5

致：云南强世建设工程有限公司、云南蓝创机电安装工程有限公司 施工项目部

主题：关于各村并网相关事宜

内容：对各村落并网时，必须通知监理，业主到场，现场并网时，必须由专业持证人员进行操作，不得私自操作，并网过程中如果遇到带电作业，必须做好相应防护措施，并由专业人员现场监护，方可操作，并网后，处于带电状态，如遇需要维修，检查等情况，必须通知相关单位到场进行检查检修，不能私自操作，开电箱等危险操作，并网后对并网点要进行保护措施，进行隔离处理，并准备警示牌，进行警示。

郭信武

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：秦福军

日期：2019.12.19

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份