

监理通知单



工程名称: 六哨、河口等乡镇(街道)光伏扶贫电站建设项目 编号: XDXGFFPXM-2-851-5-4-2

致: 云南强世建设工程有限公司、云南蓝创机电安装工程有限公司施工项目部

主题: 施工点组件存放及安装事宜

内容:

2019年11月03日我方对十八车施工点巡视发现组件卸车堆放不合理,存在一定的安全隐患。



- 1、组件放置不牢固易倒塌造成组件损坏。
- 2、组件斜放叠加过多易造成组件隐裂。
- 3、组件放置在室外且背面向外,接线盒及插头不防水易造成组件损坏。

为保证工程质量,要求贵单位对每到工序做好技术交底,组件需放置在平整安全牢固位置,保证组件质量,另外地面支架安装间距仔细计算,严格按照图纸要求施工。

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

陈航
2019.11.03

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份