

监 理 通 知 单

工程名称：陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZNDQ-005

致：中易建设有限公司

事由：施工质量相关事宜

内容：你单位所承建的《陕西正泰智能电气 2.38MW 分布式光伏发电项目》：目前 5# 屋面光伏组件正在安装，发现以下问题：

- 1、光伏组件上有摆放衣物等杂物现象；
- 2、施工人员安装光伏组件时，有抽烟现象，且未戴安全帽；
- 3、施工人员有坐在光伏组件板面现象；

以上现象要求你方立即整改并回复，并对施工人员进行技术交底，按照规范要求进行施工；

抄送：咸阳光伏发电有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘坡

日期：2020年04月09日



