

监 理 通 知 单

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-004

致: 安徽慧天新能源技术有限公司施工项目部


抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司(合肥)项目部

主题: 关于光伏组件安装位置

内容

监理对联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目 2#库房屋面光伏组件安装中, 发现存在以下问题:

2#库高跨区屋面东侧起第 8 小组方阵北侧光伏组件安装位置与图纸不符, 没有按照图纸施工, 限期 2 天按图整改。以后应严格加强按图施工。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期: 2020年6月6日

注: 本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建