

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 合肥联宝电子科技有限公司厂房加固

编号: SXMB14-SG-001

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理通知后, 已按要求完成了 整改 工作, 现报上, 请予以复查。
详细内容:

- 1、联宝(合肥)项目厂房钢结构加固属于高空作业, 4#6#库有部分斜支撑焊接焊疤已清理。
- 2、所有仓库承重墙一侧的斜支撑已满焊。

附件:

施工项目部(章):
项目经理: 张金强
日期: 2019年11月01日

监理项目部复查意见:

整改符合要求。

监理项目部(章):
总/专业监理工程师: 于红
日期: 2019-11-2

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建