



工程联系单



合同编号	CHE-HFLB-20191024	工程联系单		工程名称:安徽省合肥市联宝5.99MW光伏发电项目	
联系单编号	HFLB-HTIAN-NY-2020060701	接收人		发送方式	邮件 or 原件
联系事宜	关于该工程组件安装位置问题				
主送单位	浙江正泰新能源开发有限公司				
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司				
☐ 紧急 ☒ 重要 ☐ 请批注 ☒ 请回复 ☐ 请传阅					
致: 常州正衡电力工程监理有限公司 我方于 2020 年 6 月 6 日接到安徽省合肥市联宝 5.99MW 光伏发电项目工程组件安装位置与图纸不符问题编号为 ZHJL-TZD-004 的通知单, 我方当即组织人员对 2#库高跨区屋面东侧起第 8 小组方阵北侧的光伏组件按照施工图纸进行拆装移位并进行复核, 并于 6 月 7 日完成整改 (后附整改后图片)。 提出单位 (或部门): 安徽慧天新能源技术有限公司 提出时间: 2020 年 6 月 7 日 经办人 (签字):  签发人 (签字): 					
回复: (内容较多时可附页) 回复单位: 浙江正泰新能源开发有限公司 回复时间: 年 月 日 回复人 (签字): 单位代表 (签字):					

说明: 1.经办人、签发人、回复人、单位代表需在联系单上签字;

2.工程联系单应加盖单位公章或项目专用章, 回复方原件返回提出方, 回复方自行扫描存档

3.本表一式 叁 份, 由施工项目部填报, 业主、监理单位、施工单位各 壹 份



扫描全能王 创建