

监理通知单

工程名称：宿迁金鹰4号地二期10KV居配项目

编号：SQJY-JL-TZD-01

致：江苏弛信电力工程有限公司

事由：3#配电房室内电缆沟钢筋绑扎

内容：

经监理现场检查发现，3#配电房室内电缆沟钢筋绑扎间距不符合图纸和设计规范，要求立即整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2019年11月19日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。