

## 监理通知回复单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目 110KV 升压站工程

编号：005

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-WZLT-TZD-005 的监理通知单后，已按要求完成作，请予以复查。

- 1、配电装置楼钢构件吊运施工已补设安全警戒带。
- 2、已安排工人对模板、木方等材料进行清理，分类堆放。
- 3、施工区域及宿舍已增加灭火器，满足消防安全要求。
- 4、宿舍临建已接地。
- 5、宿舍临时接地电缆接线处已进行防护。
- 6、已对各临时配电箱进行检查，全部接地。

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

2019 年 12 月 27 日

复查意见：

经检查，已整改

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

2019 年 12 月 27 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份



扫描全能王 创建