

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-005

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：

关于立即对现场安全文明不合格项进行整改

内容：

经业主、监理项目部 12 月 24 日现场安全文明巡查发现，你单位负责的升压站施工、宿舍区域中发现存在以下问题：

- 1、配电楼钢构件吊运未设置安全警戒带
- 2、模板等材料堆放杂乱
- 3、施工区域、宿舍配备灭火器不足
- 4、宿舍临建未做接地处理
- 5、宿舍临时电缆接线处防护不到位
- 6、临时配电箱接地不到位

现要求你单位立即对上述问题进行整改，业主与监理将继续进行检查，如再次发生上述不合格项，将对你方进行经济处罚。限 3 日内回复。

附：现场问题照片

项目监理部（章）：




总/专业监理工程师：

日期：2019 年 12 月 24 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

问题项	问题照片	问题项	问题照片
升压站 配电楼 钢构件 吊运未 设置安 全警戒 带		施工区 域、宿舍 配备灭 火 器不足	
宿舍临 建未做 接地处 理		临时配 电箱接 地不到 位	
宿舍临 时电缆 接线处 防护不 到位		模板等 材料堆 放杂乱	