

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目


编号：ZHJL-WZLT-TZD-007

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：关于接地装置施工质量的问题

内容：

监理项目部现场巡视检查发现以下问题：配电装置楼接地扁钢焊接面、搭接面不符合要求，存在严重的质量隐患。



监理项目部要求你项目部必须对施工人员做好施工技术交底，落实整改。整改完成后报监理项目部检查验收。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020年1月11日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建