

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-014

致：浙江中天智汇安装有限公司 施工项目部

事由：

关于安全事宜

内容：

经监理项目部现场巡查发现，你方综合楼外架搭设不规范，高度不符合要求，无剪刀撑存在严重安全隐患，要求你方停止作业，整改合格后报监理部验收。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：_____

日期：_____年___月___日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。