

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目



编号：ZHJL-WZLT-TZD-016

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：关于综合楼洞口未设过梁的问题

内容：

监理项目部现场检查发现综合楼门窗、配电箱上口未设过梁，存在质量隐患。
现要求立即整改，必须增设过梁，以保证工程质量。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 5 月 26 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建