

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-017

致：上海电力建设有限责任公司 施工项目部

事由：关于电缆过路保护管的问题

内容：

光伏区电缆沟已开挖，监理项目部现场检查发现电缆过路预埋保护管未做喇叭口，穿电缆时容易刮蹭损伤电缆。现要求钢管两端必须做喇叭口后才可以进行预埋施工。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 5 月 27 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建