

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-018

致：先能电力工程有限公司 施工项目部

事由：关于支架立柱焊接质量的问题

内容：

监理项目部现场检查发现支架立柱焊接不符合要求，未满焊不平整，存在严重质量隐患。要求必须整改，以保证工程质量。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 05 月 27 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建