

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目



编号：ZHJL-WZLT-TZD-019

致：浙江鑫冠园林建设有限公司 施工项目部

事由：关于支架安装质量的问题

内容：

监理项目部现场检查发现 9 号地支架安装不符合要求，主轴不水平，呈起伏状，存在严重质量问题。要求暂停组件安装，必须立即整改，以保证工程质量。



限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：



日期：2020 年 5 月 27 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建