

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-024

致：浙江中天智汇安装工程有限公司 温州乐泰 150MW 农光互补项目施工项目部

事由：

关于施工质量、成品保护事宜

内容：

经监理部人员对升压站施工区域巡查发现，

- 1、你方存在主接地环网施工质量不达标、不报验直接下道工序的情况。
- 2、成品保护不到位。已完成地砖铺设，未做保护易造成损伤，办公桌椅到货未做保护套，随意摆放。

附问题照片：



以上问题限今限你方 3 日内整改到位，报业主、监理部复检。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：



日期：2020 年 06 月 14 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建