

监理通知单

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-TZD-044


致：浙江中天智汇安装工程有限公司 施工项目部

事由：

关于对升压站 SVG 室施工质量事宜

内容：

监理项目部 9 月 16 日现场巡查施工质量时发现，你单位负责施工的升压站 SVG 室存在墙体涂料涂刷不到位，细布做法极差，屋面漏水等质量问题。



现要求你单位立即对上述问题进行整改，如再次发生上述不合格项，将对你方进行经济考核。

限 3 日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 9 月 16 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备