

监理工程师通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45mwp 光伏并网发电项目 编号 ZHJNWLHT-TZD-01

致：北京宸华建筑工程有限公司施工项目部

主题：

关于乌兰浩特市智慧巨能 45mwp 光伏并网发电项目施工问题事宜。

内容：

- 1: 11月4日晚至5日早,经巡查发现2区钢筋直径不符合要求(设计要求直径 12mm)
- 2: 部分前后立柱钢筋焊接不符合设计要求(设计要求为单面满焊长度 15cm)

要求正在浇筑的前后立柱立即停工。

在6号中午12点之前整改完毕并上报监理项目部,待验收合格后再行复工

如再次发现上述情况,我部将对你单位进行经济考核,并从工程款中扣除。望其他单位引以为戒。加强对进场材料检验及焊接质量控制。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期: 2019.11.5

填报说明: 本表一式三份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。

