

监理通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：WLHT-TZD-012

致：内蒙古富华新能源有限公司

主题：关于现场组件安装及电缆沟开挖事宜

内容：

此前我监理部已多次要求组件安装时必须注意组件保护，按照要求搬运、安装组件，防止组件出现破损及隐裂。现监理部现场巡视发现你部负责施工的 7、8、9 区组件安装后划痕较多；要求你部加强现场管理，做好技术交底，防止类似现象再次出现。如你单位不按规范施工工艺进行组件安装，造成组件损坏及隐裂的损失由你单位承担。

现场电缆沟及环网接地沟的开挖深度必须达到设计图纸要求，485 通信电缆敷设深度不小于 800mm，电缆穿越农田或在车行道下敷设深度不小于 1m；汇流箱出线电缆敷设深度不小于 1m；主接地网埋深 800mm。要求你单位已施工的不符合设计要求的电缆沟立即停工整改，待验收合格再进行电缆敷设。如开挖过程中存在问题，请及时与监理项目部联系，协调解决。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2019.12.10

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。