

监 理 通 知 单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号：WLHT-TZD-013

致：北京宸华建筑工程有限公司
科右前旗鑫天翔劳务分包有限责任公司

主题：关于现场电缆沟施工事宜

内容：
按照设计图纸要求，485 通信电缆敷设深度不小于 800mm,电缆穿越农田或在车行道下敷设深度不小于 1m；汇流箱出线电缆敷设深度不小于 1m;主接地网埋深 800mm。监理项目部及业主项目部现场巡视发现电缆沟及接地沟深度均达不到设计图纸要求，电缆穿管过路处未多敷设一根钢管作为备用，光缆与电缆共用一根管，未按照设计要求分开穿管，且间距不小于 250mm。

要求你单位已施工的不符合设计要求的电缆沟立即整改，待验收合格再进行回填。
否则将进行经济考核 10000 元。

项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师： 王德东
日 期： 2019.12.13

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。