

监理通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目 编号：WLHT-TZD-014

致：北京宸华建筑工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

主题：关于现场施工事宜

内容：

由于质监站 12 月 26 号进行质监验收，要求各施工单位务必在 12 月 25 号晚上前完成各自区域的接地焊接工作并完成接地沟回填；完成所有电缆沟电缆敷设并完成电缆沟回填（在电缆沟回填时，必须先用细土垫底覆盖电缆沟后回填，如发现直接回填，每发现一处处罚 1 万元）。请各单位在做好施工工艺的前提下务必保证按照时间点完成，任何一家由于接地沟和电缆沟没有回填到位而影响整个项目并网，将有该单位承担一切责任。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。