

监理通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：WLHT-TZD-016

致：内蒙古科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

主题：关于集电线路施工事宜

内容：

监理部在巡视光伏区集电线路施工中发现电缆未按照要求铺沙盖砖，电缆沟在未进行报验的情况下就进行回填、隐蔽，严重违反设计图纸及施工规范要求。

要求你部集电线路电缆沟立即停止回填、进行整改，未经验收合格严禁回填。否则由此造成的一切损失由你单位自行承担。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018.12.30

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。