

监理通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：WLHT-TZD-017

致：内蒙古科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

主题：关于光伏区施工事宜

内容：

业主项目部及监理项目部现场巡视检查光伏区施工发现，各区大部分支架檩条与斜梁未用螺栓连接，斜撑与斜梁连接螺栓及立柱螺栓松动未紧固，部分组件安装不整齐，不符合设计及规范要求；

要求各单位及时安排人员进行全面排查、整改，施工过程中加强现场质量管理。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

