

监理工程师通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：WLHT-TZD-003

致： 科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

主题： 光伏区前后立柱浇筑及防冻问题

内容：

监理项目部对光伏区前后立柱浇筑的高度、间距、顺直度、垂直度等各方面进行巡查。发现有部分区域误差较大，前后立柱浇筑不振捣、混凝土柱帽跟不上、防冻措施不到位（注：用塑料布或就地取土覆盖），要求各施工单位尽快整改。

望各单位负责人精心安排，保质保量完成每一项工作，否则发现以上问题对你单位进行经济考核。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2019.11.9

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。