

监理工程师通知单

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MWp 光伏并网发电项目

编号：WLHT-TZD-004

致：科右前旗鑫天翔劳务分包有限公司

河南国龙建设工程有限公司

内蒙古富华新能源有限公司

北京宸华建筑工程有限公司

主题：光伏区箱逆变基础施工问题

内容：

监理项目部巡视光伏区箱逆变基础施工过程中，发现基础预埋件及预埋镀锌钢管不符合设计图纸要求。要求你部施工前必须做好技术交底，并对箱逆变基础及时进行排查整改，基础施工完毕后及时采取防冻保温措施。

望你部负责人精心安排，严格按照设计图纸进行施工，否则出现的问题由你部自行承担。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

王海东

2019.11.14

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。