

监 理 通 知 单

工程名称：昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站

编号：ZHJL-TZD-004


致：四川东旭电力工程有限公司

昆明市“十三五”第二批村级光伏扶贫电站施工项目部

事由：现场施工质量、安全问题

内容：

监理项目部组织施工项目部相关人员于2019年11月26日巡视一标段翠华镇光伏点支架安装发现个别螺栓未上紧，要求贵司施工完成后仔细排查，螺栓全部上紧，避免发生意外。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀奎

日期：2019年11月26日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。