

工程罚款单

编号: 002

工程名称	淮安中恒 99MW 风电项目		
建设单位	淮安中恒新能源有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	河南森源电气股份有限公司		
工程问题	施工质量的问题;		
罚款事由	1、升压站进场钢筋未经见证取样、送检开始加工制作根据所发管理制度罚款 1000 元。		
罚款金额	小写: ¥ 1000.00 元 大写: 壹仟元整		
罚款方式	☐ 罚款从结算中扣除 ☐ 缴纳现金		
建设单位	淮安中恒新能源有限公司项目部	项目负责人	
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部	项目负责人	
受罚单位	河南森源电气股份有限公司		

注: 本罚款单一式 3 份, 建设单位 1 份, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份。



扫描全能王 创建