

监理工程师通知单

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLTZ-002

致：河南森源电气股份有限公司项目部

抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部

主题：关于升压站综合楼进场钢筋见证取样相关事宜

内容：

升压站综合楼进场钢筋未经我方见证取样已开始加工制作。经了解第三方检测单位资质未报审、未做见证取样委托单。我方对该批加工制作的钢筋不予认可，拒绝验收。望贵单位尽快按规范要求整改。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建