

监理工程师通知单

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLTZ-003

致：河南森源电气股份有限公司项目部

抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部

主题：关于升压站综合楼进场钢筋见证取样相关事宜

内容：


现场巡视升压站存在如下安全问题：

- 1、综合楼基坑未搭设防护栏杆。
- 2、现场临时用电不规范。
- 3、现场未设置安全标识、警示牌。
- 4、员工宿舍及木工棚未设灭火器材。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建