

监理工程师通知单

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLTZ-006

致：河南森源电气股份有限公司项目部

抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部

主题：关于安全问题相关事宜

在巡视过程中发现 11#风机点基槽开挖时，安全防护不到位，无安全标识、标牌，专职安全员未到场，存在很大安全隐患。现要求贵单位限期 1 天内整改到位。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：

2020.4.9

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份