

监理工程师通知单

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLTZ-007

致：河南森源电气股份有限公司项目部

抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部

主题：关于质量问题相关事宜

贵单位在打桩施工时，要按图纸要求采取桩尖施工措施。因未采取桩尖施工措施而未打到设计标高出现爆桩头现象由你方负责。我方会对未采取桩尖施工措施打桩加大处罚力度，望贵单位引起重视。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：2020.4.11

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份