

监理工程师通知单

工程名称：淮安中恒 99MW 风电项目

编号：ZHJL-JLTZ-008

致：河南森源电气股份有限公司项目部

抄送：淮安中恒新能源有限公司项目部

主题：关于质量问题相关事宜

风机基础钢筋加工点，进场时已开捆或加工成型的锈蚀钢筋尽快退场，退场时通知我方拍图片见证。限期整改 3 天内整改完成。

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：

2020.4.11

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份