

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-HNGF-TZD-001

致：湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由：开关站施工质量事宜



内容：

我监理人员巡查检查时发现开关站一次舱基础底板钢筋绑扎施工过程中存在以下问题：

- 1、钢筋绑扎搭接长度大部分小于 25cm，不符合规范要求；
- 2、钢筋绑扎施工也未按相关要求进行了施工，存在较大的质量问题（详见附图）。

针对以上问题，现要求你单位立即按规范和有关要求进行了整改，整改完成后自检合格后报监理项目部复查，复验合格后方可进入下一道施工工序，否则将进行严厉处罚。

以上问题三日内回复。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2019年12月12日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

