

监理工程师通知单

工程名称：衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号：ZHJL-HNGF-TZD-006


致：湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由：关于外线施工质量事宜

内容：

2020 年 1 月 9 日我监理人员巡查外线 8#施工现场时，发现钢筋搭接部分存在未采用满焊、焊渣未清除等质量问题，不符合规范要求。现要求相关施工单位立即整改，严格按规范要求施工，确保工程质量，整改完成自检合格后报监理项目部复查，复查合格后方可进入下道工序，否则将给予严厉处罚，后附图。

以上问题三日内回复。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2020年01月09日

