

监理工程师通知单

工程名称: 衡南县江口镇同福村 20MW 光伏发电项目 编号: ZHJL-HNGF-TZD-007

致: 湖南中程电力工程有限公司施工项目部

事由: 关于外线施工安全事宜

内容:

2020 年 1 月 10 日我监理人员巡查外线 2#塔基施工现场时, 发现现场存在基坑挖掘有未放坡或放坡不到位、无安全施工防护措施等问题, 不符合安全生产要求, 存在严重的安全隐患。现要求你单位立即整改, 增加安全防护措施, 消除安全隐患, 严格按安全生产要求施工, 确保施工人员和工程的安全。整改完成自检合格后报监理项目部复查, 复查合格后方能进入下道工序, 否则将给予严厉处罚, 后附图。

以上问题三日内回复。



项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师: 孔令才

日

期: 2020 年 1 月 10 日

本表一式____份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存____份, 项目监理机构____份、承包单位存____份