

监 理 通 知 单

工程名称：立讯电子昆山 3.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM08-007

致：四川艾思玛电力工程有限公司施工项目部：

事由：关于交流电缆敷设存在的问题

内容：B3 屋面交流电缆敷设完成后，施工人员对竖向桥架内交流电缆绑扎，我监理项目部检查后发现，桥架下端交流电缆绑扎混乱，现要求施工单位对桥架下端交流电缆进行整理并按照设计要求间隔 1.5 进行一次绑扎。

附：影像资料

针对以上问题请贵公司接到通知后，针对以上问题，3 日内进行整改，并进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张彬

日期：2020 年 5 月 24 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

