

监 理 通 知 单

工程名称: 普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-CDXD-TZD-005

致: 阳光电源股份有限公司 项目部

事由:

内容: 施工质量

监理部人员在对普洛斯成都新都物流园 1.2MWp 分布式光伏发电项目进行巡视检查时发现, 施工人员在对接网柜接线时造成柜内的接线铜牌绝缘热缩管破损, 现要求总包在送电前进行修复。

另所采购的 485 通讯线应严格按照设计要求, 如更换需设计单位书面说明情况报建设单位及监理部, 同意后方可在本项目使用。如擅自施工造成后果由总包单位承担。



限 2 日内回复

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐耀生

日期: 2020 年 6 月 20 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。