

监理工程师通知单

工程名称: 江苏大丰德和绝热 2.72304MW 光伏电站项目

编号: DHJR-TZD-002

致: 江苏中天科技工程有限公司江苏大丰德和绝热 2.72304mw 光伏发电项目部

主题:

关于施工现场前期工作及进场施工事宜。

内容:

- 1、工程现场前期资料必须尽快报审(包含施工组织设计、各专项施工方案、新冠疫情期专项方案、企业资质、安全生产许可证、人员资质及特殊工种操作证等)。
- 2、项目负责人专职安全员及施工人员要尽快进场施工,并及时做好进场工人的安全教育培训,确保施工现场安全生产正常。
- 3、所有材料进入施工现场后应及时报验,经建设单位、监理单位验收确认后,方可进入施工,需要复试检测的必须见证取样,复试合格后方可使用。
- 4、进场的机械、临时脚手架应租赁手续齐全,施工时工人要戴好安全帽,系扣好帽带、系好安全带,屋面临边、及采光带部位要有防护措施,临时用电要按规范三级配置。
- 5、不戴口罩严禁进入厂区。喝酒人员严禁进入施工现场,现场禁止吸烟、小便等,并严格遵守厂方规章制度。


以上四点望你单位尽快落实,请在 3 月 10 日前回复。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:


2020.03.08

填报说明: 本表一式 三 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。