

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：TWGA-ZHJL-TZD-005

致：青海驰腾电力自动化有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站施工安全、构架基础接地扁铁焊接事宜

内容：

经业主、监理项目部人员 2020 年 04 月 08 日现场巡视检查发现，升压站施工存在以下问题：

1、35KV 预制舱基础基坑回填个别人员未佩戴安全帽（附图）；

2、构架基础防雷接地扁铁焊接不规范，接地扁铁与接地极搭接面积不够，焊缝不平整且接地扁铁未三面焊（附图）。

针对以上问题，望贵单位引起高度重视并及时整改。

限 3 日内回复



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王教全

日

期：2020.4.8

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建