

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：
JXM15-JL01-003

致：青海驰腾电力自动化工程有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

主题：关于升压站施工质量规范的事宜

内容：

贵公司在升压站场平施工过程中，未能逐层回填压实，每层厚度已超过 300mm，并且未做压实度检测。

望贵单位尽快采取措施进行整改，以保证施工区域满足图纸设计要求。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建