

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-007

致：特变电工沈阳电缆勘测设计有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）


事由：关于外线铁塔组立安全帽佩戴事宜

内容：

经监理项目部人员现场巡视检查发现，在外线 N9 铁塔组立施工时有个别人员未系安全带（附图）；

望贵单位引起高度重视，警钟长鸣杜绝此类现象再次出现。

限 2 日内回复



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建