

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-010

致：安徽正元新能源有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于加强管桩吊装作业安全措施等事宜



内容：

你单位在光伏区 2 单元管桩吊装作业存在以下问题：

1. 现场半挂货车未到吊装卸货地点就把固定管桩钢丝绳解开；（附图）；
2. 货车司机进入施工现场后未佩戴安全帽和口罩等防护用具；

监理人员多次督促，望贵单位引起高度重视，警钟长鸣做好现场吊装作业安全防护措施。

限 2 日内回复



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建