

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-011

致：青海驰腾电力自动化工程有限公司

抄送：公安县通威渔光科技有限公司

主题：升压站道路沉降的事宜

内容：

你单位在升压站综合楼基础开挖过程中，没有深基坑支措施，顶端道路临边没有围护栏杆，道路一侧有明显下沉。

目前道路车流量大，且负荷重。望你单位尽快进行防护措施，杜绝事故发生。

限 2 个工作日内整改完成，书面回复。



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建