

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-012

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于现场材料堆放事宜

内容：

你单位在支架堆放时存在问题：

1. 2号料场内支架堆放凌乱，料场内材料没有分类且未挂标识牌；
2. 镀锌支架摆放不平整，导致部分支架扭曲，且支架下方未垫方木；
3. 部分支架直接堆放在管桩上方，打桩施工时需对支架进行二次吊装。

针对以上问题，望贵单位引起高度重视，对到场材料进行分类堆放，保证整齐、安全，确保后续支架安装质量。

限 2 日内回复



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式_3_份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建