

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-014

致：江苏华鹏变压器有限公司（厂家）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于主变散热片损坏的事宜

内容：

贵单位在升压站主变安装过程中，散热片局部损坏，现场进行简单处理（附图），焊接工艺粗糙，严重影响后期安全使用。

针对以上问题，望贵单位引起高度重视，对损坏散热片进行更换，以免影响后期项目安全生产。

限 2 日内回复



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建