

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-021

致：青海驰腾自动化电力有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站事故油池基坑支护的事宜

内容：

你单位在升压站：事故油池和集水坑开挖过程中，深度已经超过 4 米，且周围环境复杂，影响毗邻电缆沟和构架基础安全，随时有坍塌的危险。

针对以上问题，望你单位引起高度重视，尽快采取基坑支护加固措施，杜绝事故发生。



限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建