

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-029

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏 T2 区支架及组件安装质量事宜

内容：

经监理人员巡视现场发现光伏 T2 区支架及组件安装完成后部分存在以下问题：

1. 固定组件六角螺丝有部分未见螺母及弹垫（附图一）；
2. 固定组件六角螺丝漏紧固螺母（附图二）。

望贵单位引起高度重视，提高对安装质量要求，并对以上问题立即整改。

限 2 日内回复



图一



图二

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：

王孝金
2020年5月26日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建