

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-038

致：青海驰腾电力自动化工程有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于升压站护坡事宜

内容：

升压站护坡施工目前正在进行中，我方监理人员旁站时发现你单位护坡填土未经夯实即进行下一道工序的施工，由于你方此次回填素土较为松散，不夯实护坡将存在极大的质量安全隐患，为防止坡面沉降，引起护坡破坏，为保证护坡质量安全，确保升压站使用安全，要求你方严格按护坡设计图施工，尽快对坡面进行夯实处理，望你方即行改正为盼。

限 2 日内回复



监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建