

监理工程师通知单

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：

JXM15-JL01-044

致：中电建湖北电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：公安县通威渔光科技有限公司（业主项目部）

事由：关于光伏区立柱焊接事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视发现，你单位在光伏 T7、T8、T9、T10、T24 区立柱焊接施工过程中存在部分立柱焊接不饱满、虚焊、脱焊等现象（附图 1、2）。针对此问题我方监理人员已多次进行立柱焊接交底。

望你单位对此问题引起重视，并提高施工质量，对所有已焊好立柱的区域进行自检消缺，对以上问题及时整改。

限 2 日内回复

监理项目部（章）：

总（专业）监理工程师：

日

期：2020年8月12日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送 EPC 单位，抄送建设单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附件:



(图 1)



(图 2)

